

13/1/200

Prot. gen. 424

Ai Comuni di San Giovanni La Punta Viagrande Valverde Aci Sant'Antonio Aci Bonaccorsi San Gregorio di Catania Tremestieri Etneo Sant'Agata Li Battiati Gravina di Catania Mascalucia

OGGETTO: Disservizi idrici causati da un guasto ad un trivellato nel complesso acquedottistico Sacro Cuore di Pedara.

Si comunica che nel primo pomeriggio di sabato 11/01/2020 si è verificato un guasto ad un trivellato del complesso acquedottistico denominato Sacro Cuore di Pedara per una riduzione della produzione di circa 40 l/s. Le squadre aziendali sono state già attivate e la sostituzione delle elettropompe è prevista nella tarda serata di oggi 13/01/2020.

Al termine dei lavori l'elettropompa verrà immediatamente riavviata, per il ripristino del servizio si dovrà tener conto dei tempi tecnici di riempimento degli impianti.

Il Direttore Pecnico Dott. Ing. Eprico Greço

